



ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Изх. № 4-26-00-156 / 1 / 30.03.16

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА !

.....

.....

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строителство на: „КПСТ „Равадиново“ и напорен тръбопровод” (по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП)

Във връзка с постъпили запитвания по горепосочената процедура и на основание чл.29,ал.2 от ЗОП , предоставяме следните отговори и допълнителни разяснения :

В количествена сметка на строително монтажни работи (съответстваща на чертеж 4/15 Аксонометрия на електропомпените агрегати и оборудването към тях); КПСт - монтажни работи: позиция 16 с код 8243024040 **Стоманени безшевни тръби ф89, б=6мм** и **Стоманени безшевни тръби ф108, б=6мм** и позиция 17 с код 8243024060 **Стоманени безшевни тръби ф159, б=6мм.** е указан вида на материал **стоманени тръби** с упоменатите размери.

В техническата спецификация за обект: КПСт,"Равадиново" и напорен тръбопровод до Довеждащ колектор "Созопол" на стр.20 е записано:Всички укрепващи части и части в непосредствен контакт с каналната вода трябва да бъдат изработени от **неръждаема стомана.**

Въпрос: Допуска ли Възложителят за изпълнението на проекта, предвид добрата строителна практика, спецификата на проекта и изискванията на техническата спецификация, стоманените безшевни тръби (с размери, съответстващи на тръби от черна стомана) **ф89, б=6мм, ф108, б=6мм и ф159, б=6мм** да се заменят с **безшевни стоманени тръби AISI 304 с диаметри: 88,9 x 2,3; 108 x 2,3 и 159 x 2,5?**

Отговор: Тръбите и фасонните части от вътрешната тръбна инсталация на КПСт трябва да са от неръждаема стомана за обща употреба (DIN 1.4541/1.4301).

Тръбите с диаметри Ø89, Ø108, Ø159 трябва да са с дебелина на стената 6 мм, безшевни от неръждаема стомана за обща употреба (DIN 1.4541/1.4301).

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ
Кмет
на Община Созопол



kk/rr

8130 гр. Созопол, пл. "Хан Крум" № 2, тел.: +359 550 2 57 01 факс: +359 550 2 24 38
e – mail: obshtina@sozopol.bg, web-site: www.sozopol.bg